

自主検査票

年

検査項目	点検事項			
消火器	安全栓がはずれていないか。安全栓の封が脱落していないか。			
	設置場所から移動されていないか。			
誘導灯	間仕切り・衝立・物品等の積上げ等により、視認障害になっていないか。			
	不点灯・ちらつき・バッテリー不良がないか。			
	表示面に変形・破損・脱落等がないか。			
自動火災報知設備	表示灯は点灯しているか。			
	受信機の周辺に警戒区域を示した図面を備えているか。			
	間仕切り変更による未警戒部分がないか。			
漏電火災警報器	電源表示灯は点灯しているか。			
	受信機の外形に変形・損傷・脱落はないか。			
非常警報	表示灯は点灯しているか。			
	押しボタンのカバーに損傷、脱落はないか。			
避難器具	避難に際し容易に確実に使用できる状態になっているか。			
	降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。			
	標識に変形・破損等がなく、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。			
スプリンクラー ・ 屋内消火栓	スプリンクラーヘッドに散水障害はないか。			
	漏水はないか。			
	ホース・ノズルは接続されているか。			
	表示灯は点灯しているか。			
	消火栓扉の開閉障害はないか。			
避難施設の管理	廊下・階段・通路等の障害となるものがないか。			
	避難口付近に障害となるものはないか。			
	防火戸に障害となるものはないか。			
火気使用設備等	厨房機器のガス器具、ホース等に劣化・損傷はないか。			
	ボイラー、給湯設備は適正な状態で使用されているか。			
	LPG、危険物は適正に貯蔵、管理されているか。			
点検実施者				

- 備考 1. チェック欄には、良の場合は○を、不備の場合は×を、即日改修した場合は△を記入すること。
2. 自主検査票は、3年間保存すること。